



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0304-2944998
(任务编号)

产品名称：辅助触头

型 号：OF

检测机构：上海电器设备检测所有限公司






| | |
|--|--|
| 样品名称: 辅助触头 型号: OF 商标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-31 完成日期: 2018-08-14 | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号 |
|--|--|

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

OF
 Ui:415V;
 Uimp:2.5kV;
 Ith:6A;
 AC-12:Ue/Ie:AC415V/3A, AC240V/6A,
 DC-12:Ue/Ie:DC130V/1A, DC48V/2A,DC24V/6A
 IP20

主检:  日期: 2018-09-05
 审核:  日期: 2018-09-05
 签发:  日期: 2018-09-05



备注:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---------|----------------------------|------------------|
| 标准换版 | GB/T14048.5-2008 | GB/T14048.5-2017 |
| Uimp变更 | / | 2.5kV |
| 原证书编号 | 2016010304863280 | |
| 原测试报告编号 | 00901-A2016CCC0304-2293635 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所 | |