

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980301031034

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：智能集成电力电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 15576-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-26  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：


## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980301031034

产品系列、型号、规格:

产品型号: TG-ZMG 额定工作电压 ( $U_e$ ): 400V 额定绝缘电压 ( $U_i$ ): 690V 额定电流 ( $I_n$ ): 45.6A~5.7A 额定限制短路电流 ( $I_{sc}$ ): 15kA 额定总容量 ( $Q_c$ ): 40kvar~5kvar 外壳防护等级: IP30 补偿相数: 三相补偿 投切电容器的元件类型: 复合开关(单片机CPU+磁保持继电器) 户内型(户外型): 户内型 频率: 50Hz

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-02-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。