

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307004337

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流装置模块  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：15906772673  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-03  
自我声明地点：浙江省嘉兴市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307004337



产品系列、型号、规格:

Vigi-MB ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Un : AC415V ; In : 630A ; Icc : 85kA ; Ic : 21.5kA ; In : 0.1A~30A (任设五档分档可调, 延时型/非延时型可调) ; Ino : 0.5In ; 额定剩余动作类型 : A型 ; 一次导线结构 : 端子式 ;

联系人 : 李莉  
电话 : 15906772673  
电子邮箱 : lili@tengen.com.cn  
指定签字人 : 

自我声明时间: 2022-03-03  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004337

产品系列、型号、规格(附件):

### 3.3 型号的解释:

Vigi - MB □  
(1) (2) (3)

- (1) 漏电脱扣模块
- (2) 销售代号
- (3) 漏电报警方式代号: 无: 无漏电报警功能; I: 漏电报警又脱扣; II: 漏电报警不脱扣

联系人: 李莉  
电话: 15906772673  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-03  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产者签章:

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004337

产品系列、型号、规格(附件):

### 3.3 型号的解释:

Vigi - MB □  
(1) (2) (3)

- (1) 漏电脱扣模块
- (2) 销售代号
- (3) 漏电报警方式代号: 无: 无漏电报警功能; I: 漏电报警又脱扣; II: 漏电报警不脱扣

联系人: 李莉  
电话: 15906772673  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-03  
自我声明地点: 浙江省嘉兴市  
生产者签章: