



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-844114
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: CJ20-400 商标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-10-15 完成日期: 2021-11-01	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ20-400

Ith:400A; Ui:690V;Uimp:8kV;

AC-1:Ue/Ie:220V/400A,380V/400A,660V/400A;

AC-2:Ue/Ie:220V/400A,380V/400A,660V/250A;

AC-3:Ue/Ie:220V/400A,380V/400A,660V/250A;

AC-4:Ue/Ie:220V/400A,380V/400A,660V/200A;




Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz;

使用类别: AC-1,AC-2,AC-3,AC-4;

极数:3P;

辅助电路: 4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC; Ith:16A;Ui:690V;Uimp:8kV;

AC-15:36V/14A,127V/4A,220V/2.3A,380V/1.3A.

主检: 方刚 签名:  日期: 2021-12-07
审核: 任翔 签名:  日期: 2021-12-07
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-12-07



备注:

- 1.变更情况: 见附页;
- 2.原认可报告编号: 03601-A-14B2138-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: CQC2002010304003516;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。