



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2021CQC107502-835423
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：DW17-2900




检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能式断路器 型号: DW17-2900 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-09-22 完成日期: 2021-10-10	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 DW17-2900
 Uimp:12kV;Ui:690V;Ue:AC400V;In:2000A,2500A,2900A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 Ics=Icu:80kA;Icw:60kA/1s;
 选择性类别:B;极数:3P,4P;
 配用的辅助触头:
 Uimp:4kV;Ui:400V;Ith:6A;
 AC-15:Ue/Ie:230V/1.5A,400V/0.9A;
 DC-13: Ue/Ie:110V/0.55A,220V/0.27A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2021-11-17
审核: 任 翔 签名:  日期: 2021-11-17
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-11-17



备注:

1. 变更情况: 见附页 1
2. 原 CQC 认可报告编号: C-040-10B5096-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CQC 证书编号: CQC2002010307024977;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。