

报告编号:

03401-21-10019A-S



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-836142

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM10-250

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告


<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: TGM10-250</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 1台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021年11月5日</p> <p>完成日期: 2021年11月17日</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号</p>
---	--

试验依据标准: GB/T14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM10-250 Ue:AC380V;Ui:400V;Uimp:6kV;
 In:100, 120, 140, 150, 170, 200, 225, 250A;过电流脱扣器类型:热磁式;Ics:10kA;Icu:20kA;选择性类别:A类;3P;辅助触头:AC-15:AC380V/0.4A, DC-13:DC220V/0.15A; 不适用于隔离;

<p>主检: 向东 签名: <u>向东</u> 日期: 2021.11.17</p> <p>审核: 薛正山 签名: <u>薛正山</u> 日期: 2021.11.17</p> <p>签发: 李斌 签名: <u>李斌</u> 日期: 2021.11.17</p>	 <p>湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月17日</p>
--	--

备注:

项目	变更前	变更后
标准变更换版	GB/T14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
证书参数变更	Ui: /; Uimp: /;	Ui: 400V; Uimp: 6kV;
原证书编号	CQC2002010307024935	
原安全型式试验报告编号	C009-A2010CCC0307-991549	
原变更报告编号	00901-A2015CCC0307-2059079	
原证书检测机构	上海电器设备检测所	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		