

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307004366

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004366

产品系列、型号、规格:

TeM5ED-400M、TeM5ED-400H、TeM5ED-630M、TeM5ED-630H TGM3R-400M、TGM3R-400H、TGM3R-630M、TGM3R-630H 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV; 额定绝缘电压(Ui):1000V; 额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V; 额定电流(In): 400M, 400H: 160A~400A (连续可调), 630M, 630H: 250A~630A (连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; 额定运行短路分断能力(Ics): M型: 50kA; H型: 65kA; 额定极限短路分断能力(Icu): M型: 50kA; H型: 85kA; 额定短时耐受能力: 400M, 400H: 5kA/1s, 630M, 630H: 8kA/1s; 选择性类别:B; 极数: 3P、3P+N (三个保护极, N极不可开闭); 适用频率: 50Hz/60Hz; 适用于隔离 (3P+N除外); 配用的辅助触头 (3C 证书编号: CQC2016010304928784): 辅助触头型号: OF-M、报警触头: SD-M; 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC、; Ith: 3A; AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.3A; DC-13, Ue/Ie: DC110V/DC220V/DC250V/0.15A;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307004366

产品系列、型号、规格(附件):

TeMSED-400M、TeMSED-400H、TeMSED-630M、TeMSED-630H;
额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;
额定绝缘电压(Ui):1000V;
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;
额定电流(In): TeMSED-400:160A~400A (连续可调),
TeMSED-630:250A~630A (连续可调);
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力(Ics):M型:50kA;H型:65kA;
额定极限短路分断能力(Icu):M型:50kA;H型:85kA;
额定短时耐受能力:TeMSED-400:5kA/1s, TeMSED-630:8kA/1s;
使用类别:B;
极数:3P、3P+N(三个保护极,N极不可关闭);
适用频率:50Hz/60Hz;
适用于隔离(3P+N除外);
配用的辅助触头(3C证书编号:00C2016010304928784):
辅助触头型号:0F-M、报警触头:SD-M;
1N01NG、2N02NG、4N04NG.;
Ith:3A;
AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.3A;
DC-13,Ue/Ie:DC110V/DC220V/DC250V/0.15A;

型号的解释:



联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004366

产品系列、型号、规格(附件):

表 1

电流段(A) (注1)	代号		短路分断能力 级别(注2)		型号解释	
		400		较高分断型		M
	630		高分断型		H	
极数代号 (注3)	型号解释	代号	用途代号(注5)	型号解释	代号	
	三极	3		配电保护	无	
	三极四线	3N	电动机保护		2	
脱扣方式和附件 代号(注4)	附件种类		代号			
	无附件		300			
	报警触头		308			
	辅助触头		320			
	二组辅助触头		360			
	辅助触头、报警触头		328			

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。