

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307002640

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2022980307002640

产品系列、型号、规格：

TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-250L/M/H/R, TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-320L/M/H/R;; 详见参数附件

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002640

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-250L/M/H/R,
TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-320L/M/H/R;
Uimp: 12kV;
Ue: 1000V;
Ue: AC230/240V(仅 2P),AC380/400/415V,AC660/690V(2P 除外);
In: TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-250L/M/H/R:100A,125A,140A,150A,160A,170A,180A,
200A,225A,250A;
TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD-320L/M/H/R:100A,125A,140A,150A,160A,170A,180A,
200A,225A,250A,270A,280A,300A,315A,320A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics: AC230/240V:35kA(L 型),50kA(M 型);
AC380/400/415V:25kA(L 型),35kA(M 型),50kA(H 型),65kA(R 型);
AC660/690V:8kA(L 型),8kA(M 型),10kA(H 型),10kA(R 型);
Icu: AC230/240V:50kA(L 型),70kA(M 型);
AC380/400/415V:35kA(L 型),50kA(M 型),70kA(H 型),85kA(R 型);
AC660/690V:10kA(L 型),10kA(M 型),10kA(H 型),20kA(R 型);
选择性类别: A;
适用于隔离(3P+N 除外);
极数: 2P(仅 L/M 型),3P,3P+N(三个保护极,N 极常通),4P;
频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头: OF-M,报警触头 SD-M(3C 证书编号:2016010304928784);
1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2:AC220/230/240V, AC380/400/415V;
预付费分励脱扣器 FT:AC220/230/240V, AC380/400/415V;
欠压脱扣器 QT:AC220/230/240V, AC380/400/415V;
型号解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002640

产品系列、型号、规格(附件):

TG M - - - - - / - - - - - - - - - -
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

- ①TG: 企业代号
- ②M: 塑料外壳式断路器
- ③IN: K, G, H, D: 设计序号
- ④250, 320: 壳架等级额定电流(A)
- ⑤⑥: 额定极限短路分断能力为极数(L-极类型; M-极高分断型; H-高分断型; R-限流型)
- ⑦⑧: 操作方式代号(无代号-手动直接操作, Z-转动手柄操作, P-电动操作)
- ⑨⑩: 极数代号(2-二极, 3-三极, 3N-三极四线, 4-四极)
- ⑪⑫: 脱扣器型式及附件代号

附件名称	无	分励		热释		欠压		分励		分励		二脱扣		热释	
		脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器	脱扣器
脱扣器型式及附件代号	200	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
附件名称	分励脱扣器	热释脱扣器	欠压脱扣器	分励脱扣器	热释脱扣器	欠压脱扣器	分励脱扣器	热释脱扣器	欠压脱扣器	分励脱扣器	热释脱扣器	欠压脱扣器	分励脱扣器	热释脱扣器	欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	218	228	238	248	258	268	278	288	298	308	318	328	338	348	358

- ⑬⑭: 用途代号(不标代号为配电用, 2为保护电动机用断路器)
- ⑮⑯: N极代号(L3级产品没有此代号, 1N, 2N, 3N为A型和D型; 2P, 3P为B型和C型)
- ⑰⑱: 代号
- A型 N极不要过电流脱扣附件, 且N极脱扣器
- B型 N极不要过电流脱扣附件, 且N极与其它三极一起分断(N极无分断)
- C型 N极不要过电流脱扣附件, 且N极与其它三极一起分断(N极无分断)
- D型 N极不要过电流脱扣附件, 且N极脱扣器
- ⑲⑳: 附加信息:(无代号为无附件; F-预付费)
- ㉑㉒: 点字代号:(无代号为非透明; T-透明)
- ㉓㉔: 极数代号(无代号为无附件; ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿)
- ㉕㉖: 插接式代号(不标代号为板前接线, B为板后接线, C为插入式)

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
 生产者签章: