



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：V2023CQC107502-1071587  
(任务编号)

产品名称：半导体设备保护用熔断体

型 号：NHZ1-2

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体</p> <p>型号: NHZ1-2</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 13 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2023-05-08</p> <p>完成日期: 2023-07-05</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NHZ1-2

Un: DC80V;


In: 500A,600A,630A,800A,1000A;

额定分断能力 I1:25kA;

分断范围和使用类别: gS.

主检: 方 刚 签字:  日期: 2023-08-07

审核: 陆维导 签字:  日期: 2023-08-07

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-08-07



(检测机构名称、盖章)

2023 年 8 月 07 日

备注:

NHZ1-2 1000A: #01#03-#13

NHZ1-2 500A: #02