

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307001262

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-26
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2023980307001262

产品系列、型号、规格：

TeB5Z-63, TeB5Z-63H ; Uimp : 6kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC230V(1P), AC400V(2P,3P,4P), DC80V(1P外形), DC125V(2P外形) ; In : 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A ; 过电流脱扣器类型：热磁式 ; Ics : AC : 6kA(TeB5Z-63), 7.5kV(TeB5Z-63H) ; DC : 6kA(TeB5Z-63), 7.5kV(TeB5Z-63H) ; Icu : AC : 6kA(TeB5Z-63), 10kV(TeB5Z-63H) ; DC : 6kA(TeB5Z-63), 10kV(TeB5Z-63H) ; 选择性类别：A类；极数：1P, 2P, 3P, 4P；适用于隔离；50/60Hz；

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-26
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。