



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 产品认证 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 核查

申请编号: V2023CQC107501-1149655





产品名称: 固定分隔式低压开关柜

型 号: GCD

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



## 型式试验报告

申请编号: V2023CQC107501-1149655 样品名称: 固定分隔式低压开关柜 型号: GCD 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号	
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》		
试验结论: 合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: GCD 额定电压 (Un): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 800V 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 4000A ~ 1600A 配电母线的组额定电流 (Ing): 1000A ~ 400A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA < Icw ≤ 80kA 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30		
主检: 温 川    签名:  日期: 2024-01-18		
审核: 陆维导    签名:  日期: 2024-01-18		
签发: 孙阿琴    签名:  日期: 2024-01-18		
备注:	见附页	