



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 产品认证

## 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 核查

申请编号: V2023CQC107501-1149661

产品名称: 抽出式低压开关柜

型号: MNS

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



# 型式试验报告

申请编号: V2023CQC107501-1149661 样品名称: 抽出式低压开关柜 型号: MNS 商标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--


试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: MNS  
 额定电压 (Un): 400V、380V  
 额定绝缘电压 (Ui): 800V  
 额定频率: 50Hz  
 主母线额定电流 (InA): 1600A~400A  
 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 30kA  
 配电母线的组额定电流 (Ing): 800A~100A  
 配电母线额定短时耐受电流 (Icw): 30kA  
 户内型 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

主检: 温川 签名:  日期: 2024-03-01

审核: 姜鑫 签名:  日期: 2024-03-01

签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2024-03-01



备注: 见附页