



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672214

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

TGC1s-09、TGC1s-12、TGC1s-18、TGC1s-09N、TGC1s-12N、TGC1s-18N；技术  
参数及型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672214

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGC1s-09、TGC1s-12、TGC1s-18、TGC1s-09N、TGC1s-12N、TGC1s-18N；  
Ui: 690V; Uimp: 6kV;  
Ith: TGC1s-09、TGC1s-12、TGC1s-09N、TGC1s-12N: 20A;  
TGC1s-18、TGC1s-18N: 25A;  
TGC1s-09 : Ue/Ie : AC-3 : AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/9A ,  
AC660V/AC690V/6.6A;  
AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/3.5A, AC660V/AC690V/1.5A;  
AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/20A;  
TGC1s-12 : Ue/Ie : AC-3 : AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/12A ,  
AC660V/AC690V/8.9A;  
AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/5A, AC660V/AC690V/2A;  
AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/20A;  
TGC1s-18 : Ue/Ie : AC-3 : AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/18A ,  
AC660V/AC690V/12A;  
AC-4: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/7.7A, AC660V/AC690V/3.8A;  
AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/25A;  
TGC1s-09N : Ue/Ie : AC-4 : AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/3.5A ,  
AC660V/AC690V/1.5A;  
AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/20A;  
TGC1s-12N : Ue/Ie : AC-4 : AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/5A ,  
AC660V/AC690V/2A;  
AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/20A;  
TGC1s-18N : Ue/Ie : AC-4 : AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/7.7A ,  
AC660V/AC690V/3.8A;  
AC-1: AC220V/AC230V/AC380V/AC400V/25A;  
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; 防护等级: IP20;  
Us: AC24V, AC36V, AC220V, AC380V, 50Hz;  
配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ith: 10A;  
AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A、380V/0.95A;  
DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672214

证书附页：第 2 页 共 2 页

## 型号的解释：

TG C 1s - □□ □□ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号
- (4) 在 AC-3 使用类别下额定工作电压 380V/400V 时的额定工作电流 (A)
- (5) 辅助触头：“10”表示一常开辅助触头(可省略不写)，“01”表示一常闭辅助触头(可省略不写)
- (6) 常规：省略不写 N:可逆接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司