



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687202

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM3R-400M、TGM3R-400H、TGM3R-630M、TGM3R-630H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687202

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGM3R-400M、TGM3R-400H、TGM3R-630M、TGM3R-630H U_i :
1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC380/400/415V; I_n : 400A: (160A~400A 可调);
630A: (250A~630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: I_{cs} : 50kA;
 I_{cu} : 50kA; H 型: I_{cs} : 65kA; I_{cu} : 85kA; I_{cw} : 400A: 5kA/1s、630A: 8kA/1s
选择性类别: B 类; 极数: 3P (均为保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触
头 OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; U_i : 690V; I_{th} :
3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合
附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 U_s : AC220/230/240V、AC380/400/415V;
电动操作机构 U_s : AC220/230/240V、AC380/400/415V; 频率适用于: 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司