



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302723451

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

TGHX3S-63P ; U_i : 1500V ; I_{th} : 63A ; U_e/I_e :
600V/800V/850V/1000V/1100V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A/40A/45A/ 50A/63A 、
1200V/1250V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A/40A 、
1500V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A; U_{imp} : 8kV; I_{cw} : 0.76kA/1s; I_{cm} : 1.4kA; 使用
类别: DC-PV1, DC-PV2; 极数: 2 层、3 层、4 层、5 层、6 层、 8 层、9 层; IP20(除接
线端子外)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 13 日 有效期至: 2029 年 11 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

