



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307728516

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
TGW3-3200,TGW3-3200H,TGW3-4000,TGW3-4000H; 见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 26 日 有效期至：2029 年 11 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307728516

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGW3-3200,TGW3-3200H,TGW3-4000,TGW3-4000H;
Ui:1000V;Uimp:12kV;
Ue: AC380/400/415V,AC660/690V;
TGW3-3200,TGW3-3200H:In: 2000A,2500A,2900A,3150A,3200A;
TGW3-4000,TGW3-4000H:In: 2500A, 2900A,3200A,3600A,3900A,4000A;
过电流脱扣器类型:电子式;
Ics:
TGW3-3200: 80kA(AC380/400/415V), 65kA(AC660/690V);
TGW3 -3200H: 85kA (AC380/400/415V),70kA (AC660/690V);
TGW3-4000: 85kA(AC380/400/415V), 65kA(AC660/690V);
TGW3 -4000H: 100kA (AC380/400/415V),75kA(AC660/690V);
Icu:
TGW3-3200: 80kA (AC380/400/415V),65kA (AC660/690V) ;
TGW3-3200H: 100kA (AC380/400/415V),70kA (AC660/690V);
TGW3-4000: 100kA (AC380/400/415V),65kA (AC660/690V) ;
TGW3-4000H: 100kA (AC380/400/415V), 75kA (AC660/690V);
Iew:
TGW3-3200: 80kA/1s(AC380/400/415V),65kA/1s(AC660/690V);
TGW3-3200H: 85kA/1s (AC380/400/415V),70kA/1s (AC660/690V);
TGW3-4000: 85kA/1s(AC380/400/415V),65kA/1s(AC660/690V);
TGW3-4000H: 85kA/1s (AC380/400/415V),75kA/1s (AC660/690V);
选择性类别:B 类;适用频率:50/60Hz;
极数:3P,4P;适用于隔离;
配用的辅助触头(已获 CCC 证书, 证书编号:2024010305655834):
3NO3NC, 4NO4NC,5NO5NC, 6NO6NC;
Ui:400V;Uimp:2.5kV;Ith:16A;
AC-12:Ue/Ie:AC380V/16A;
DC-12:Ue/Ie:DC250V/5A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司