



产品认证证书

证书编号: CQC19002217419

发证日期: 2024年12月18日
有效期至: 2029年12月17日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

产品名称和系列、规格、型号 小型电磁继电器
TGJC1系列 触点负载: TGJC1-52Z, TGJC1-53Z:5A 28VDC/220VAC, TGJC1-54Z:3A 28VDC/220VAC, TGJC1-62Z: 10A 28VDC/220VAC 线圈电压: 6VAC, 9VAC, 12VAC, 18VAC, 24VAC, 36VAC, 48VAC, 50VAC, 60VAC, 110VAC, 127VAC, 220VAC, 240VAC, 380VAC, 6VDC, 9VDC, 12VDC, 18VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC, 60VDC, 110VDC, 220VDC; 线圈功耗: DC: 0.9W, AC: 1.3VA; 电气寿命: 20000; 机械寿命: 50000; 环境温度: -25°C ~ 55°C, RTI (系列命名方式见附件)

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品检测+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年05月16日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC19002217419

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

命名规则

TG JC 1-54Z (D)
① ② ③ ④ ⑤

①	企业代号
②	小型继电器
③	设计序号
④	触点形式: 52Z:两组转换; 53Z 三组转换; 54Z 四组转换; 62Z 大两组转换
⑤	有无带灯: (D):带灯; 缺省: 不带灯



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE