



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0309-4655809

(任务编号)

产品名称: 控制与保护开关电器

型号: TGK1-125C, TGK1-125Y
TGKK-125C, TGKK-125Y

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 控制与保护开关电器 型号: TGK1-125C, TGK1-125Y TGKK-125C, TGKK-125Y 商标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-01-07 完成日期: 2025-01-13	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.9-2024 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGK1-125C, TGK1-125Y, TGKK-125C, TGKK-125Y
 Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC400V;
 Ith: 125A;
 Ie: 63A、80A、100A、125A (0.4-1.0 倍可调)
 TGK1-125C、TGKK-125C: Ics: 15kA;
 TGK1-125Y、TGKK-125Y: Ics: 35kA;
 使用类别: AC-3, AC-4;
 极数: 3P; 脱扣级别: 10A、20、30;

主检: 方刚 签名:  日期: 2025-02-13
审核: 任翔 签名:  日期: 2025-02-13
签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2025-02-13



备注:

1. 变更情况: 见附页
2. 原认可报告编号: C-06801-1C211911;
3. 出具原试验报告的检测单位: 浙江省机电产品质量检测所有限公司;
4. 原证书编号: 2024010309657183;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

附页：

序号和名称	变更前	变更后
1.标准变更	GB/T 14048.9-2008	GB/T 14048.9-2024
2.使用类别变更	使用类别:AC-43,AC-44;	使用类别:AC-3,AC-4;

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-24B1013-S
首页	√	2	03601-A-24B1013-S
报告组成	√	1	03601-A-24B1013-S
安全型式试验报告	√	31	03601-A-24B1013-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验