



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307767676

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGB1NLA-63、TGBGLA-63 Ue: AC220V/230V/240V(1P+N、2P); AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣器类型: C 型, D 型; I $\Delta$ n: 30mA, (A+6 型); 漏电脱扣器类型: 电子式; I $\Delta$ m: 2000A; Icn=Ics: 6000A; 频率: 50Hz; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极不可开断, 不适用隔离), 3P+N(带三个保护极, N 极不可开断, 不适用隔离); 2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、4P(带四个保护极)

## 产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 07 日 有效期至: 2030 年 04 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

