



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307703585

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
上图电气有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇沿江产业区华池路 88 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TGM3E-630M、TGM3E-800M、TGM3E-1000M、TGM3E-1250M、TGM1E-630M、
TGM1E-800M、TGM1E-1000M、TGM1E-1250M；参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 28 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307703585

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGM3E-630M、TGM3E-800M、TGM3E-1000M、TGM3E-1250M；

TGM1E-630M、TGM1E-800M、TGM1E-1000M、TGM1E-1250M；

Ue: AC400V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Inm: 1250A

In:

630A (400A/440A/460A/480A/500A/530A/560A/600A/630A 分级可调+OFF);

800A (500A/550A/600A/630A/660A/700A/740A/780A/800A 分级可调+OFF);

1000A (630A/680A/700A/750A/800A/850A/900A/950A/1000A 分级可调+OFF);

1250A (850A/900A/950A/1000A/1050A/1100A/1150A/1200A/1250A 分级可调+OFF);

过电流脱扣器类型：电子式；适用频率：50/60Hz

AC400V: Ics: 50kA, Icu: 65kA; AC690V: Ics: 10kA, Icu: 20kA; Icw: 20kA/1s;

选择性类别：B 类；

极数：3P, 4P；产品适用于隔离

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司