



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：ODM 模式

申请编号：A2025CCC0307-4761022
(任务编号)




产品名称：塑料外壳式断路器

型号：DZ20Y-100

检测机构：浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ20Y-100 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-07-10 完成日期: 2025-08-01</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 哥伦电气有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路 161 号</p>
<p>试验结论: 原获证(2024010307666421)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2024010307666421)产品, 产品描述一致、内部结构一致</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ20Y-100; In: 50A, 63A, 80A, 100A; Ue: AC380/400V; Ui: 800V; Uimp: 8kV Y 型: Ics: 6kA, Icu: 12kA; 选择性类别: A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式 极数: 3P; 适用于隔离 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC、Ui: 690V, Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/400/0.3A, DC-13: Ue/Ie: 110/220V/0.15A</p>	
<p>主检: 林吕杰 签名:  时间: 2025-08-01</p>	<p>浙江省高低压电器产品质量 检验中心 2025 年 08 月 01 日</p>
<p>审核: 朱浩然 签名:  时间: 2025-08-01</p>	
<p>签发: 李孟 签名:  时间: 2025-08-01</p>	
<p>备注</p>	<p>ODM 认证信息详见附页。</p>

附件

	母证书	ODM 申请
委托人名称	哥伦电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
生产者（制造商）名称	哥伦电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人、生产者（制造商）地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路 161 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	GDM20Y-100□、GDM20Y-100G□、 GDM20C-160□、GDM20C-160G□、 GDM101-100□、GDM101-100G□、 GDM101-160□、GDM101-160G□	DZ20Y-100
母证书编号	2024010307666421	
母证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）	17001-NPC0307-23110301

说明：本试验报告引用编号为“17001-NPC0307-23110301”的报告，仅修改了委托人名称、地址，生产者（制造商）名称、地址，产品除型号命名不同外，其余参数均一致，产品未发生变化。