



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307800701

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

哥伦电气有限公司
浙江省温州市乐清市经济开发区纬十二路 161 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ20Y-100; In: 50A, 63A, 80A, 100A; Ue: AC380V; Y 型: Ics: 6kA, Icu: 12kA; 使用类别: A 类; 极数: 3P; 配用的辅助触头: AC-15: AC380V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 06 日 有效期至: 2029 年 07 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

