



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305680239

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1NP-400 Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(辅助、控制回路); Ith: 400A;
Ue: AC400/415V; Ie: 250A、315A、350A、400A; 使用类别: AC-33B; Icw:
25kA/1s; Icm(峰值): 52.5kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、
4P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 27 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305680239

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

TG Q 1N P - 400 / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1)企业特征代号
- (2)自动转换开关电器
- (3)设计序号
- (4)PC 级
- (5)壳架等级额定电流 (A)
- (6)极数：3：3P；4：4P
- (7)控制器型号：A：经济型；B：标准型
- (8)控制器工作模式：无代号：电网-电网；F：电网-发电机（仅标准型可选）
- (9)可选功能：W：消防联动位置反馈；默认显示为无代号（经济型无可选功能）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司